

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@vandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6087п
от « 21 » августа 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 14 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 31 июля 2019 г. – 21 августа 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 2) администрации Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, поселок Охровый завод, улица Школьная.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): КК-6087п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран председателем СПОК Журавского сельского поселения Головки А.Г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 1,5 дм³ в неопечатанном виде.

Основание: договор № 236 от 30.07.2019 г. Акт отбора образцов (проб) продукции от 31.07.2019 г.


Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

 Серебрякова Л.В.

Подпись



МП


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак и ионы аммония**	0,12 ± 0,04	-	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо*	0,68 ± 0,17	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитриты	0,010 ± 0,005	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты	1,08 ± 0,16	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды	164,5 ± 29,6	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость***	12,4 ± 1,9 °Ж	7,0 °Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Фториды	0,64 ± 0,11	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
8	Сухой остаток (общая минерализация)	1076,0 ± 107,6	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1

* суммарно

** аммиак по азоту 0,09 ± 0,03 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³*** жесткость общая °Ж (мг-эquiv./л) или °Ж (мг-эquiv./ дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6086п
от « 21 » августа 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 14 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 31 июля 2019 г. – 21 августа 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 1) администрации Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, поселок Охровский завод, улица Лесная.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): КК-6086п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран председателем СПОК Журавского сельского поселения

Головки А.Г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 1,5 дм³ в неопечатанном виде.

Основание: договор № 236 от 30.07.2019 г. Акт отбора образцов (проб) продукции от 31.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:



МП

Серебрякова Л.В.

Подпись


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак и ионы аммония**	0,62 ± 0,12	-	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо*	0,14 ± 0,04	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитриты	менее 0,003	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты	22,5 ± 3,4	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды	523,4 ± 78,5	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость***	23,9 ± 3,6 °Ж	7,0 °Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Фториды	0,19 ± 0,03	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
8	Сухой остаток (общая минерализация)	2035,0 ± 203,5	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1

* суммарно

** аммиак по азоту 0,48 ± 0,10 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³*** жесткость общая °Ж (мг-эquiv./л) или °Ж (мг-эquiv/ дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:
Серебрякова Л.В.

Протокол № 6086п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6088п
от « 21 » августа 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 14 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 31 июля 2019 г. – 21 августа 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 3) администрации Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Касьяновка, улица Садовая.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): КК-6088п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран председателем СПОК Журавского сельского поселения

Головки А.Г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 1,5 дм³ в неопечатанном виде.

Основание: договор № 236 от 30.07.2019 г. Акт отбора образцов (проб) продукции от 31.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ: _____

Серебрякова Л.В.

Подпись



МП


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак и ионы аммония**	менее 0,1	-	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо*	0,11 ± 0,03	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитриты	0,006 ± 0,003	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты	17,5 ± 2,6	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды	114,0 ± 20,5	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость***	8,8 ± 1,3 °Ж	7,0 °Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Фториды	0,25 ± 0,04	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
8	Сухой остаток (общая минерализация)	704,0 ± 70,4	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1

* суммарно

** аммиак по азоту менее 0,08 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³*** жесткость общая °Ж (мг-эquiv./л) или °Ж (мг-эquiv./ дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6089п
от « 21 » августа 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 14 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 31 июля 2019 г. – 21 августа 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 4) администрации Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, хутор Каземировка.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): КК-6089п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран председателем СПОК Журавского сельского поселения Головки А.Г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 1,5 дм³ в неопечатанном виде.

Основание: договор № 236 от 30.07.2019 г. Акт отбора образцов (проб) продукции от 31.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ:



Серебрякова Л.В.


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак и ионы аммония**	0,91 ± 0,18	-	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо*	0,16 ± 0,04	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитриты	0,020 ± 0,010	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты	58,4 ± 8,8	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды	644,9 ± 96,7	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость***	25,4 ± 3,8 °Ж	7,0 °Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Фториды	0,26 ± 0,05	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
8	Сухой остаток (общая минерализация)	3164,0 ± 316,4	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1

* суммарно

** аммиак по азоту менее 0,71 ± 0,14 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³*** жесткость общая °Ж (мг-экв./л) или °Ж (мг-экв/ дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

Протокол № 6089п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6090п
от « 21 » августа 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 июля 2019 г. в 14 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 31 июля 2019 г. – 21 августа 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Журавка, улица 50 лет Октября, дом 122.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 5) администрации Журавского сельского поселения, Воронежская область, Кантемировский район, село Касьяновка, улица Советская.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): КК-6090п-06Р


НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран председателем СПОК Журавского сельского поселения

Головки А.Г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 1,5 дм³ в неопечатанном виде.


Основание: договор № 236 от 30.07.2019 г. Акт отбора образцов (проб) продукции от 31.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:


Подпись

Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ:



Подпись

Серебрякова Л.В.


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак и ионы аммония**	0,31 ± 0,06	-	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо*	0,12 ± 0,04	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитриты	0,004 ± 0,002	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты	10,8 ± 1,6	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды	159,8 ± 28,8	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость***	12,4 ± 1,9 °Ж (мг-экв/л)	7,0 °Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Фториды	0,21 ± 0,04	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
8	Сухой остаток (общая минерализация)	1000,0 ± 100,0	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1

* суммарно

** аммиак по азоту 0,24 ± 0,05 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³*** жесткость общая °Ж (мг-экв./л) или °Ж (мг-экв/ дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

Протокол № 6090п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ