

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22  
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)  
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
 тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

М.Л. Михайлова

МП

**ПРОТОКОЛ**  
**лабораторных испытаний**

ВНЕБЮДЖЕТ

№ 1209В

«01» марта 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода подземного источника
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Иаанов С.Г.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 6:00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 11:00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	колодец, с. Хаилино, Олоторский райрн
8.	Код образца (пробы):	1209ВБ0222
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012,
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, счет 480

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1209вБ0222

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
579	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикевич Л.И.	
Дата выдачи результата				«01» марта 2022 г.	

\* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И. Тюрнева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол от 01 марта 2022г. № 1209 код пробы: 1209вБ0222)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения – холодной на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла АО «Корякэнерго» Ивановым С.Г., 28 февраля 2022 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 28 февраля 2022 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим показателям (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, общее микробное число).

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды питьевой централизованного водоснабжения-холодной, (код пробы: 1209вБ0222), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Андреева