



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНКИ
муниципального района Безенчукский**

**Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2023г. № 3
п.г.т. Осинки**

«Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов, расположенных на территории городского поселения Осинки в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций»

В целях повышения уровня противопожарной защиты жилых домов и объектов, расположенных на территории городского поселения Осинки, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Уставом городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, служб жизнеобеспечения, управляющих компаний:
 - содержать в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к жилым зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
 - своевременно сообщать в подразделения пожарной охраны о проведении ремонтно-восстановительных работ, препятствующих проезду пожарной машин;
 - организовать установку указателей направления объезда мест проведения ремонтно-восстановительных работ;
 - не допускать загромождение выездных ворот и проездов;

- обеспечить ширину проезда к месту пожара не менее 6 метров;
 - предусмотреть ширину сквозных проездов (арок) в зданиях, сооружениях и строениях не менее 3,5 метра, высоту не менее 4,5 метра, расположение проездов должно быть не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру — не более чем 180 метров;
 - обеспечить тупиковые проезды свободными площадками для разворота пожарной техники размеров не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров;
 - предусмотреть в замкнутых полузамкнутых дворах свободные сквозные проезды для пожарных автомобилей;
 - запретить стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов. Обеспечить проезд пожарной техники в любое время года к источникам противопожарного водоснабжения;
 - исключить установку на дворовых территориях препятствий (шлагбаумов, заграждений), ограничивающих проезд и установку пожарной техники;
2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям 2 раза в год проводить комиссионные проверки состояния внутридомовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и другим объектам, расположенным на территории городского поселения Осинки в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области в газете «Вестник городского поселения Осинки».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения Осинки
муниципального района Безенчукский
Самарской области



Е.В. Михно

Исп: С.В. Бузуев
Тел: 8 (84676) 56 0 76