

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74,36-38-67
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда,
д.10, помещение 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32909 от «30» ноября 2020г.

1. Наименование пробы (образца): 1-2) вода централизованных систем питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения, ИНН 3453005404
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения измерений: договор № 308-2020 от 22.05.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения, 403854, Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д.4

5. Место, где производился отбор проб: МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения, 403854, Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д.4, 1-2) административное здание

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Камышинского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: 17.11.2020г. час. 10 мин.00

8. Дата и время доставки пробы: 17.11.2020г. час. 11 мин.00

9. Код работы: ПК.3301.1-2

10. НД, регламентирующее объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31942 – 2012

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: - Объем пробы: 0,5л.*2, 1,5л.
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов

Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер)

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: -

Пробы отобраны: помощником врача по общей гигиене Куликовой О.Н.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Ферлий Е.А.

Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____

подпись

Погорелко М.Ю.

Фамилия И.О.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача учреждения Приказ № 01-3/217 от 22.03.2019)

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 7 стр 7



Код работы: ПК.3301.1

Дата поступления в лабораторию: 17.11.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 702

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив*	НД на методы испытаний
1	3	4	5	6
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	не допускаются	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	не допускаются	
Колифаги	БОЕ / 100 см ³	0	не допускается	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 19.11.2020 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Леденцов А.А.	
Фельдшер-лаборант	Павлова Л.А.	

И.о. заведующего бактериологической лабораторией Леденцов А.А.

Фамилия И.О.

Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 7 : стр. 2

Код работы: ПК.3301.2

Дата поступления в лабораторию: 17.11.2020 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 778

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)*	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	(0-5)	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	(0-5)	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	(0,5-5)	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	(5-70)	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Величина рН	ед. рН	7,0	±0,2 (1-14)	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из. 2018г.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	менее 0,25	(0,25-100)	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (из. 2012г.)
Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,003	(0,003-30)	3,3**	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
Сухой остаток	мг/дм ³	282,0	±23,4 (50-25000)	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (из.2011г.)
Нефтепродукты	мг/дм ³	менее 0,005	(0,005-50)	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (из.2012г.)
Жесткость	⁰ Ж	2,10	±0,32 (св.0,1 ⁰ Ж)	7	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)
Фенолы (общие и летучие)	мг/дм ³	менее 0,0005	(0,0005-25)	0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (из.2010г.)
Нитраты	мг/дм ³	менее 0,1	(0,1-200)	45	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.



Общее кол-во стр.: 7 стр. 3

*СанПиН 2.1.4.1074-01

** ГН 2.1.5.1315

Дата выдачи результата испытаний: 30.11.2020 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	Олейникова Л.П.	
Лаборант	Котельникова Е.А.	

И.о.заведующего
сан-гиг. лабораторией

Казанцева Г.М.
Фамилия ИО


подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 факс. (844-2) 37-26-74
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/факс. 844(57) 9-41-15, тел/факс. 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32909 от 30 ноября 2020 г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранные с административного здания МКП ЖКХ Таловского сельского поселения по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д. 4, по микробиологическим показателям – Код работы ПК.3301.1 (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги), по санитарно-химическим показателям - Код работы ПК.3301.2 (запах, привкус, мутность (по каолину), цветность, величина рН, жесткость, сухой остаток, перманганатная окисляемость, нитрит-ион, нефтепродукты, нитраты, фенолы (общие и летучие) **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03.

Зав. отделением по обеспечению
сан. надзора

Врач по общей гигиене

должность

Скориков В.Н.

ФИО



подпись